

Laudo de análises

Empresa:	Transportadora Agua Viva						
Att.:	Ana Carolina			Setor:	Qualidade		
Unidade:	Base 02 - Bairro das Industrias			Tel:			
Análise:	02/2019			E-mail:			
Coleta:	06/12/19	Entrada:	06/12/19	Saída:	13/12/19	Envio:	16/12/19

PONTOS DE AMOSTRAGEM

A	Caixa d'água						
B	Parâmetros						
ITEM	UNID.	A	B	C	D	E	F
pH	***	7,79	6,0 - 9,5				
Alcalinidade Total*	ppm	92,00	≤ 120				
Dureza Total*	ppm	159,62	≤ 500				
Sólidos Totais Dissolvidos	ppm	420,00	≤ 1000				
Cloro Residual Livre	ppm	1,90	0,2 - 2,0				
Turbidez	UNT	< 1	≤ 5				

* COMO CaCO₃

Referência dos Métodos Utilizados:

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 23^a edição;

Ministério da Saúde Portaria de Consolidação nº 5/2017

Conclusão

De acordo com os parâmetros analisados para o atendimento do "Ministério da Saúde Portaria de Consolidação nº 5/2017", os resultados reportados neste relatório para esta amostra atendem aos limites estabelecidos.

Responsável Químico
Renato Resende dos Santos
CRQ: 02417265

